

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

31 мая 2011 года

город Казань

Мировой судья судебного участка №10 Ново-Савиновского района города Казани Республики Татарстан Аббясова Э.М.,

рассмотрев дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный дом», расположенного по адресу город Казань, улица Четаева дом 17,

УСТАНОВИЛ:

1 марта 2011 года Главным специалистом ОГПН по Ново-Савиновскому району города Казани капитаном внутренней службы Сайфутдиновым Р.Р. были вынесены предписания №11(32)/2708-44/1-16 №11(32)/2708-44/1-17, №11(32)/270844/1-18, №11(32)/2708-44/1-19, №11(32)/2708-44/1-20, №11(32)/2708-44/1-21, №11(32)/2708-44/1-22, №11(32)/2708-44/1-23, согласно которым обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный дом» необходимо было до 1 марта 2011 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, в том числе, не представлена справка об исправности 2-я пожарных гидрантов на расстоянии не более 200м от жилого дома по дорогам с твердым покрытием; на фасаде жилого дома отсутствуют указатели пожарных гидрантов (объемные со светильником либо плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с четко нанесенными расстояниями от жилого дома до пожарного гидранта; не проведена проверка пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта; не проведены аэродинамические испытания систем противодымной защиты жилого дома; поэтажные клапаны дымоудаления находятся в неисправном состоянии; контрольно-приемные приборы (10 шт.) находятся в отключенном состоянии; имеется формальный договор на техническое обслуживание установки автоматической противопожарной защиты жилого дома со специализированной организацией, имеющей лицензию. Техническое обслуживание установки автоматической противопожарной защиты жилого дома не проводится; повсеместно допущена установка дополнительных дверей (в отступлением от проекта), которые препятствуют свободной эвакуации людей, а также существенно затрудняют и ограничивают доступ к противопожарной защиты; соединения электропроводов повсеместно выполнены с нарушениями Правил устройства электроустановок, т.е. «вскрутку»; не представлены технический отчет по замерам сопротивления изоляции электропроводов; в поэтажных коридорах и техническом этаже допущена эксплуатация без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкциями светильников; допущено хранение посторонних, в том числе горючих материалов и предметов в поэтажных коридорах; отсутствует информация о месте хранения ключа от замков дверей подвала, технического этажа, выхода на кровлю; в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий, и ограждающих конструкций

различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости. Предписание в установленный срок ООО «УК «Уютный дом» не выполнено. Правонарушителем по данному делу является юридическое лицо - ООО «УК «Уютный дом».

Представитель ООО «УК «Уютный дом» на основании доверенности Румянцев А.В. при рассмотрении дела с фактом административного правонарушения не согласился и пояснил, что объем работ по предписанию большой, поэтому они не успели в срок устранить указанные в предписании нарушения, в настоящее время работы также продолжаются, просит прекратить производство по делу в связи с малозначительностью административного правонарушения.

Выслушав представителя ООО «Управляющая компания «Уютный дом», изучив письменные материалы дела, мировой судья приходит к выводу о доказанности факта административного правонарушения.

Факт административного правонарушения подтверждается:

- предписаниями №11(32)/2708-44/1-16 №11(32)/2708-44/1-17, №11(32)/270844/1-18, №11(32)/2708-44/1-19, №11(32)/2708-44/1-20, №11(32)/2708-44/1-21, №11(32)/2708-44/1-22, №11(32)/2708-44/1-23 от 1 марта 2011 года об устранении нарушения жилищного законодательства, согласно которым ООО «УК «Уютный дом» был предоставлен срок для устранения нарушений в срок до 1 марта 2011 года.

- актом проверки №33 от 18 мая 2011 года, согласно которому обнаружено, что предписания на момент проверки частично не выполнено.

- протоколом №135 об административном правонарушении от 24 мая 2011 года, согласно которому ООО «УК «Уютный дом» в срок не выполнило законные предписания должностного лица.

Таким образом, в действиях ООО «УК «Уютный дом» усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Основания для прекращения производства по делу на основании статьи 2.9 КоАП РФ суд не усматривает.

При назначении наказания учитываются: характер правонарушения, обстоятельства дела.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный дом» привлечь к административной ответственности по части первой статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Ново-Савиновский районный суд г.Казани через судебный участок №10 Ново-Савиновского района города Казани в течении 10 дней со дня получения или вручения его копии.

Мировой судья (подпись)
Копия верна:
Мировой судья



Э.М. Аббясова

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

Получатель: УФК по РТ (ГУ МЧС России по РТ)

ИНН1660075068 КПП 166001001

р/с №40101810800000010001 в ГРКЦ РБ РТ

БИК 049205001 ОКАТО 92401000000

КБК 17711690040040000140